

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по работе с
производителями оборудования
ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

2016 г.

ДОПОЛНЕНИЕ № ТД-101/16 от 22.08.2016

к Заключению аттестационной комиссии №70-13 от 15.07.2013,
срок действия по 14.07.2018

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства КРУ-6(10)-УЗ.1 на номинальное напряжение 6÷10 кВ, номинальный ток 4000 А с принудительной вентиляцией, токи термической стойкости 20÷31,5 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3.1, с вакуумным выключателем типа VF12

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО «ПО Элтехника»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «ПО Элтехника»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» с использованием ОПН аттестованных в установленном порядке (не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора)