

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора Департамента по работе
с производителями оборудования
ПАО «Россети»



А.В. Логаткин

2018 г.

ПРОТОКОЛ № ИТД-168/18 от 27.11. 2018 г.

**по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии
№70-13 от 15.07.2013 и дополнению**

Срок действия с 27.11. 2018 г. до 26.11. 2023 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства КРУ-6(10)-УЗ.1 на номинальное напряжение 6÷10 кВ, номинальные токи 630÷3150А с естественной вентиляцией и 4000 А с принудительной вентиляцией, токи термической стойкости 20÷31,5 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3.1, с вакуумным выключателем типа VF12

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО «ПО Элтехника»

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54, литер В, помещение 22Н

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «ПО Элтехника»

192288, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, 19

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора, разъемные контакты ВЭ не предназначены для коммутации тока холостого хода трансформатора собственных нужд)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»