

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС» -
управляющей организации
АО «ФИЦ»



В.В. Харитонов

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»



А. Г. Картушин

« 17 » декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ № Ш-195/21 от 17.12.2021 г.

по продлению срока действия

Заключения аттестационной комиссии от 23.12.2016 № ИЗ-138/16

Срок действия с 23.12.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 17.12.2026 г

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства типа КРУ-20 УЗ на номинальное напряжение 20 кВ, номинальные токи 1250÷3150А, токи термической стойкости 25÷31,5 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3 (с нижним значением температуры минус 25 °С); с вакуумным выключателем типа VF24; технические условия ТУ 3414-049-45567980-2015

ЗАЯВИТЕЛЬ/ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Производственное объединение Элтехника»
(АО «ПО Элтехника»), 191015, Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д. 54, лит. Б, пом. 22 Н

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для эксплуатации на объектах ДЗО ПАО «Россети» с использованием комплектующих, в том числе ОПН, аттестованных в установленном порядке; с выключателем, не предназначенным для коммутации тока конденсаторной батареи и шунтирующего реактора